



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Долмановский, 132. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 1- 27/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-
на-Дону «Детский сад №29»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 1-27 от «11» января 2021г. главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко С.Е., ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» была проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №29», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, бул. Измайловский, 8.

Дата и время проведения проверки:

08.02.2021 с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

12.02.2020 с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 02 дня, 02 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Инспектор отделения НД и ПР по Октябрьскому району отдела НД и ПР по г. Ростову-на-Дону управления НД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Волков Максим Васильевич

Привлекался представитель Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Ростовской области» - Филимонов Андрей Александрович - инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области (свидетельство об аттестации эксперта Главного управления МЧС России по Ростовской области от 15.11.2017г. № 61-2-ПБ)

совместно с: Заведующим МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №29» — Суббота
Ирина Анатольевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: складское помещение (в музыкальном зале) Ф5.2 от в помещения музыкального зала Ф 1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	ч. 1 ст. 88 Федерального Закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	01.11.2021	
2.	На объекте защиты, использовать подвальные помещения используются для хранения оборудования, мебели и других предметов	пп. «б» п. 16 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;	01.11.2021	
3.	На объекте защиты, расстановка оповещателей не обеспечивает подачу речевых сигналов во все помещения в которых может находиться персонал, при этом текст оповещения содержит слова способные вызвать панику	Таб.2 прим. 6 к таб. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (Протокол испытания работоспособности системы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области №49-СО(н)/21 от 11.02.2021).	01.11.2021	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 6 ч. 1 (п. 1, п. 2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Инспектор отделения НД и ПР по Октябрьскому району отдела НД и ПР по городу Ростову-на-Дону лейтенант внутренней службы
Волков Максим Васильевич

Предписание на 2 стр. для исполнения получил:

✓ Сергей Владимирович Антошев
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

завершающим № 0004/29
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«12» февраля 2021 г.

[Signature]
(подпись)